令和8年度　南陽市水道事業
水　質　検　査　結　果

水質検査箇所一覧

南陽市上水道（宮内配水池系）

配水池系統	検査項目	検査頻度	検査場所
吉野地区	９項目 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　2-MIB ２１項目 ５２項目	８回／年 ４回／年 ３回／年 １回／年	荻地内　給水栓
中川地区	９項目 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　2-MIB ２１項目 ５２項目	８回／年 ４回／年 ３回／年 １回／年	元中山地内　給水栓
赤湯地区	９項目 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　2-MIB ２１項目 ５２項目	８回／年 ４回／年 ３回／年 １回／年	椚塚地内　給水栓
松沢地区	９項目 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　2-MIB ２１項目 ５２項目	８回／年 ４回／年 ３回／年 １回／年	松沢地内　給水栓
沖郷地区	９項目 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　2-MIB ２１項目 ５２項目	８回／年 ４回／年 ３回／年 １回／年	関根地内　給水栓
梨郷地区	９項目 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　2-MIB ２１項目 ５２項目	８回／年 ４回／年 ３回／年 １回／年	平野地内　給水栓

令和8年度　水質検査結果（吉野地区）

試料採取時の記録事項													最大	最小	平均	設定理由等
	採水月日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月13日								
	採水時刻	9:16	9:10	9:23	9:30	9:19	11:07	9:33								
	天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	天候（当日）	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴								
	気温（℃）	9.5	16.6	19.9	24.7	26.5	25.2	15.8					26.5	9.5	19.7	
	水温（℃）	9.8	13.4	17.4	21.0	22.7	20.4	17.6					22.7	9.8	17.5	
	残留塩素(mg/L)	0.18	0.14	0.10	0.16	0.14	0.12	0.30					0.30	0.10	0.16	
水質基準項目		基準値(mg/L)	検査結果													
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金属 安全を確認するため
4	水銀及びその化合物	0.0005以下					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下					0.2							0.2	0.2	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下					0.05未満							0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002以下					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機物 安全を確認するため
15	1，4－ジオキサン	0.05以下					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下					0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満		0.14							0.14	0.06未満		消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満		0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06以下			0.021		0.032							0.032	0.021	0.027	
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満		0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.025		0.037							0.037	0.025	0.031	
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012		0.014							0.014	0.012	0.013	
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004		0.005							0.005	0.004	0.005	
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満		0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	無機物質 性状を確認するため
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下					0.02							0.02	0.02	0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3以下					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	1.0以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200以下					6.2							6.2	6.2	6.2	
38	マンガン及びその化合物	0.05以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39	塩化物イオン	200以下	8.7	6.8	6.7	6.9	8.0	7.6	7.4					8.7	6.7	7.4	
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下						23						23	23	23	
41	蒸発残留物	500以下						55						55	55	55	性状確認
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005以下						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6					0.7	0.4	0.6	基礎的 性状項目
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4					7.6	7.3	7.4	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和8年度　水質検査結果（中川地区）

試料採取時の記録事項													最大	最小	平均	設定理由等
	採水月日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月13日								
	採水時刻	9:38	9:33	9:45	9:50	9:54	11:35	10:01								
	天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	天候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴								
	気温（℃）	11.5	19.0	21.2	25.4	27.9	29.5	19.7					29.5	11.5	22.0	
	水温（℃）	11.5	15.5	19.3	23.5	24.9	21.5	19.5					24.9	11.5	19.4	
	残留塩素(mg/L)	0.26	0.20	0.10	0.10	0.10	0.12	0.26					0.26	0.10	0.16	
	水質基準項目	基準値(mg/L)	検査結果													
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金属 安全を確認するため
4	水銀及びその化合物	0.0005以下					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下					0.2							0.2	0.2	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下					0.05未満							0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002以下					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機物 安全を確認するため
15	1，4－ジオキサン	0.05以下					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下					0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満		0.12							0.12	0.06未満		消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満		0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06以下			0.024		0.033							0.033	0.024	0.029	
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満		0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.028		0.038							0.038	0.028	0.033	
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012		0.014							0.014	0.012	0.013	
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004		0.005							0.005	0.004	0.005	
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満		0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満		0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	無機物質 性状を確認するため
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下					0.02							0.02	0.02	0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3以下					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	1.0以下					0.01							0.01	0.01	0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200以下					6.0							6.0	6.0	6.0	
38	マンガン及びその化合物	0.05以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39	塩化物イオン	200以下	9.4	6.7	6.7	6.5	8.0	7.5	7.4					9.4	6.5	7.5	
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下						22						22	22	22	
41	蒸発残留物	500以下						56						56	56	56	性状確認
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005以下						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5					0.7	0.4	0.6	基礎的 性状項目
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4					7.6	7.3	7.4	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和8年度　水質検査結果（赤湯地区）

試料採取時の記録事項														最大	最小	平均	設定理由等
	採水月日		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月13日								
	採水時刻		10:18	10:19	10:26	10:55	10:42	13:22	11:29								
	天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	天候（当日）		晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴								
	気温（℃）		13.8	20.0	22.2	24.8	28.0	32.5	24.5					32.5	13.8	23.7	
	水温（℃）		11.7	16.4	20.1	24.6	25.7	23.0	19.2					25.7	11.7	20.1	
	残留塩素(mg/L)		0.40	0.36	0.42	0.38	0.40	0.50	0.50					0.50	0.36	0.42	
水質基準項目		基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金属 安全を確認するため
4	水銀及びその化合物	0.0005以下						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下						0.2						0.2	0.2	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下						0.05未満						0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002以下						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機物 安全を確認するため
15	1，4－ジオキサン	0.05以下						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満			0.11						0.11	0.06未満		消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06以下			0.017			0.022						0.022	0.017	0.020	
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.005			0.003未満						0.005	0.003未満		
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.020			0.026						0.026	0.020	0.023	
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.011			0.011						0.011	0.011	0.011	
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.003			0.004						0.004	0.003	0.004	
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	無機物質 性状を確認するため
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下						0.02						0.02	0.02	0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3以下						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	1.0以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200以下						6.0						6.0	6.0	6.0	
38	マンガン及びその化合物	0.05以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39	塩化物イオン	200以下	8.7	6.7	6.6	6.1	7.7	7.1	7.4					8.7	6.1	7.2	
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下						20						20	20	20	
41	蒸発残留物	500以下						56						56	56	56	性状確認
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005以下						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3以下	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6					0.7	0.4	0.6	基礎的 性状項目
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	6.8	7.2	7.2	7.2					7.3	6.8	7.1	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和8年度　水質検査結果（松沢地区）

試料採取時の記録事項													最大	最小	平均	設定理由等
	採水月日		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月13日								
	採水時刻		10:02	10:01	10:09	10:38	10:24	12:04	11:01								
	天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	天候（当日）		晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴								
	気温（℃）		12.2	18.3	23.2	26.5	29.6	30.1	21.8					30.1	12.2	23.1	
	水温（℃）		10.2	13.8	18.4	21.9	23.0	20.9	17.8					23.0	10.2	18.0	
	残留塩素(mg/L)		0.20	0.10	0.26	0.22	0.10	0.28	0.28					0.28	0.10	0.21	
水質基準項目		基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金属 安全を確認するため
4	水銀及びその化合物	0.0005以下						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下						0.1						0.1	0.1	0.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下						0.05未満						0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002以下						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機物 安全を確認するため
15	1，4－ジオキサン	0.05以下						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満			0.20						0.20	0.06未満		消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06以下			0.024			0.033						0.033	0.024	0.029	
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.028			0.038						0.038	0.028	0.033	
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.013			0.016						0.016	0.013	0.015	
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004			0.005						0.005	0.004	0.005	
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	無機物質 性状を確認するため
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下						0.02						0.02	0.02	0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3以下						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	1.0以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200以下						6.4						6.4	6.4	6.4	
38	マンガン及びその化合物	0.05以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39	塩化物イオン	200以下	9.2	6.9	6.9	6.7	7.7	7.7	7.5					9.2	6.7	7.5	
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下						20						20	20	20	
41	蒸発残留物	500以下						58						58	58	58	性状確認
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005以下						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6					0.7	0.4	0.6	基礎的 性状項目
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3					7.3	7.1	7.2	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和8年度　水質検査結果（沖郷地区）

試料採取時の記録事項														最大	最小	平均	設定理由等
	採水月日		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月13日								
	採水時刻		10:35	10:36	10:46	11:15	11:01	13:45	11:53								
	天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	天候（当日）		晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴								
	気温（℃）		13.2	20.9	22.0	23.8	30.3	30.0	24.0					30.3	13.2	23.5	
	水温（℃）		11.4	15.7	20.6	24.7	26.2	23.2	20.8					26.2	11.4	20.4	
	残留塩素(mg/L)		0.40	0.38	0.38	0.34	0.38	0.40	0.46					0.46	0.34	0.39	
水質基準項目		基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金属 安全を確認するため
4	水銀及びその化合物	0.0005以下						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下						0.2						0.2	0.2	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下						0.05未満						0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002以下						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機物 安全を確認するため
15	1，4－ジオキサン	0.05以下						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満			0.11						0.11	0.06未満		消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06以下			0.018			0.022						0.022	0.018	0.020	
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満			0.003						0.003	0.003未満		
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.021			0.026						0.026	0.021	0.024	
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.011			0.015						0.015	0.011	0.013	
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.003			0.004						0.004	0.003	0.004	
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	無機物質 性状を確認するため
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下						0.02						0.02	0.02	0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3以下						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	1.0以下						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200以下						6.0						6.0	6.0	6.0	
38	マンガン及びその化合物	0.05以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39	塩化物イオン	200以下	8.8	6.7	6.7	6.1	7.8	7.2	7.4					8.8	6.1	7.2	
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下						20						20	20	20	
41	蒸発残留物	500以下						59						59	59	59	性状確認
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005以下						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3以下	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6					0.7	0.4	0.6	基礎的 性状項目
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2					7.3	7.1	7.2	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和8年度　水質検査結果（梨郷地区）

試料採取時の記録事項													最大	最小	平均	設定理由等
	採水月日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月13日								
	採水時刻	10:58	11:00	11:10	11:33	11:22	14:13	12:17								
	天候（前日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	天候（当日）	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	気温（℃）	15.9	21.6	24.2	26.5	30.2	29.8	22.3					30.2	15.9	24.4	
	水温（℃）	11.7	14.2	17.5	21.4	24.0	20.6	19.2					24.0	11.7	18.4	
	残留塩素(mg/L)	0.24	0.24	0.14	0.10	0.14	0.14	0.26					0.26	0.10	0.18	

	水質基準項目	基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	細菌
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金属 安全を確認するため
4	水銀及びその化合物	0.0005以下						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下						0.2							0.2	0.2	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下						0.05未満							0.05未満	0.05未満	0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002以下						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機物 安全を確認するため
15	1，4－ジオキサン	0.05以下						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満			0.11							0.11	0.06未満		消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06以下			0.023			0.030							0.030	0.023	0.027	
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.027			0.035							0.035	0.027	0.031	
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012			0.017							0.017	0.012	0.015	
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004			0.005							0.005	0.004	0.005	
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	無機物質 性状を確認するため
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下						0.02							0.02	0.02	0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3以下						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	1.0以下						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200以下						6.0							6.0	6.0	6.0	
38	マンガン及びその化合物	0.05以下						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39	塩化物イオン	200以下	9.3	6.7	6.7	6.4	7.9	7.3	7.4						9.3	6.4	7.4	
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300以下						20							20	20	20	
41	蒸発残留物	500以下						55							55	55	55	性状確認
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02以下						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005以下						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5						0.7	0.4	0.6	基礎的 性状項目
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3						7.3	7.1	7.2	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和8年度　　水質検査結果　（小滝浄水場内　浄水）

試料採取時の記録事項													最大	最小	平均	備考
	採水月日		5月12日			8月3日										
	採水時刻		10:00			10:10										
	天候（前日）		晴			雨										
	天候（当日）		晴			曇										
	気温（℃）		22.0			21.0							22.0	21.0	21.5	
	水温（℃）		10.8			15.3							15.3	10.8	13.1	
	残留塩素（mg/L）		0.40			0.80							0.80	0.40	0.60	

	水質基準項目	基準値（mg/L）	検査結果													
1	一般細菌	100個/mL以下	0													病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない													
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満													金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満													
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満													消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.10													無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満													
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満													
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満													有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05以下	0.005未満													
16	シス－1,2-ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満													
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満													
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005以下	0.000005未満													
21	ベンゼン	0.01以下	0.001未満													
22	塩素酸	0.6以下	0.07													消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満													
24	クロロホルム	0.06以下	0.001未満													
25	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満													
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001未満													
27	臭素酸	0.01以下	0.001未満													
28	総トリハロメタン	0.1以下	0.001未満													
29	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満													
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001未満													
31	ブロモホルム	0.09以下	0.001未満													
32	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満													
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	0.01未満													金属類
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満													
35	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満													
36	銅及びその化合物	1.0以下	0.01未満													
37	ナトリウム及びその化合物	200以下	5.3													無機物
38	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満													金属類
39	塩化物イオン	200以下	3.4													その他
40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300以下	17													無機物
41	蒸発残留物	500以下	51													
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満													有機物
43	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満													
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満													
45	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002未満													
46	フェノール類	0.005以下	0.0005未満													
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.5													その他
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5													
49	味	異常でないこと	異常なし													
50	臭気	異常でないこと	異常なし													
51	色度	5度以下	0.6													
52	濁度	2度以下	0.1未満													
	NTU濁度															

令和8年度　　水質検査結果　（小滝簡易水道　管末浄水）

試料採取時の記録事項														最大	最小	平均	備考
	採水月日		4月14日	5月12日	6月9日	7月14日	8月3日	9月8日	10月13日								
	採水時刻		10:30	11:00	10:25	10:00	11:10	10:05	10:10								
	天候（前日）		晴	晴	雨	曇	雨	雨	晴								
	天候（当日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴								
	気温（℃）		16.0	22.0	19.6	28.5	24.0	25.0	19.0					28.5	16.0	22.0	
	水温（℃）		9.0	13.0	11.5	20.0	20.0	20.0	16.6					20.0	9.0	15.7	
	残留塩素（mg/L）		0.40	0.40	0.20	0.20	0.50	0.40	0.60					0.60	0.20	0.39	
	水質基準項目	基準値（mg/L）	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下		0.00005未満			0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	金属類
6	鉛及びその化合物	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下		0.004未満			0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		0.10			0.19							0.19	0.10	0.15	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下		0.08未満			0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	無機物
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		0.1未満			0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1，4－ジオキサン	0.05以下		0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.004未満			0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	0.02以下		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	有機物
18	テトラクロロエチレン	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6以下		0.12			0.25							0.25	0.12	0.19	
23	クロロ酢酸	0.02以下		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06以下		0.008			0.020							0.02	0.008	0.014	
25	ジクロロ酢酸	0.03以下		0.005			0.008							0.008	0.005	0.007	
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	消毒副生成物
28	総トリハロメタン	0.1以下		0.011			0.024							0.024	0.011	0.018	
29	トリクロロ酢酸	0.03以下		0.007			0.022							0.022	0.007	0.015	
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下		0.003			0.004							0.004	0.003	0.004	
31	ブロモホルム	0.09以下		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下		0.01未満			0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	金属類
35	鉄及びその化合物	0.3以下		0.03未満			0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	1.0以下		0.01未満			0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200以下		5.3			5.2							5.3	5.2	5.3	無機物
38	マンガン及びその化合物	0.05以下		0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	金属類
39	塩化物イオン	200以下	3.7	3.8	3.6	3.7	3.9	3.9	4.0					4.0	3.6	3.8	その他
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300以下		16			13							16	13	15	無機物
41	蒸発残留物	500以下		54			47							54	47	51	
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下		0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	有機物
45	非イオン界面活性剤	0.02以下		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.8	0.4					0.8	0.4	0.5	
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.4	7.2	7.5	7.5					7.5	7.2	7.4	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	その他
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.8	0.5未満					0.8	0.5未満		
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	