

令和8年度 南陽市水道事業 水 質 検 査 結 果

水質検査箇所一覧

南陽市上水道（宮内配水池系）

配水池系統	検査項目	検査頻度	検査場所
吉野地区	9項目 ジエオスシ 2-MIB 2 1項目 5 2項目	8回／年 4回／年 3回／年 1回／年	荻地内 給水栓
中川地区	9項目 ジエオスシ 2-MIB 2 1項目 5 2項目	8回／年 4回／年 3回／年 1回／年	元中山地内 給水栓
赤湯地区	9項目 ジエオスシ 2-MIB 2 1項目 5 2項目	8回／年 4回／年 3回／年 1回／年	櫛塚地内 給水栓
松沢地区	9項目 ジエオスシ 2-MIB 2 1項目 5 2項目	8回／年 4回／年 3回／年 1回／年	松沢地内 給水栓
沖郷地区	9項目 ジエオスシ 2-MIB 2 1項目 5 2項目	8回／年 4回／年 3回／年 1回／年	関根地内 給水栓
梨郷地区	9項目 ジエオスシ 2-MIB 2 1項目 5 2項目	8回／年 4回／年 3回／年 1回／年	平野地内 給水栓

令和8年度 水質検査結果（吉野地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日									最 大	最 小	平 均	設定理由等	
			採 水 時 刻	9:16	9:10	9:23	9:30													
			天 候 (前日)	晴	晴	曇	曇													
			天 候 (当日)	曇	晴	曇	曇													
			気 温 (℃)	9.5	16.6	19.9	24.7													
			水 温 (℃)	9.8	13.4	17.4	21.0													
			残留塩素 (mg/L)	0.18	0.14	0.10	0.16													0.18
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため		
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満			
21	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		消毒副生成物	
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満			
24	クロロホルム	0.06以下			0.021										0.021	0.021	0.021			
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.025										0.025	0.025	0.025			
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012										0.012	0.012	0.012			
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004			
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	無機物質 性状を確認する ため		
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満			
36	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
37	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
38	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物イオン	200以下	8.7	6.8	6.7	6.9									8.7	6.7	7.3	性状確認		
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満			
41	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満			
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満			
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
45	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
46	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	基礎的 性状項目		
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6									0.6	0.4	0.5			
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.6	7.4									7.6	7.3	7.4			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和8年度 水質検査結果（中川地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日									最 大	最 小	平 均	設定理由等		
			採 水 時 刻	9:38	9:33	9:45	9:50														
			天 候 (前日)	晴	晴	曇	曇														
			天 候 (当日)	晴	晴	曇	曇														
			気 温 (℃)	11.5	19.0	21.2	25.4								25.4					11.5	19.3
			水 温 (℃)	11.5	15.5	19.3	23.5								23.5					11.5	17.5
残留塩素 (mg/L)			0.26	0.20	0.10	0.10									0.26	0.10	0.17				
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌			
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず				
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため			
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため			
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				
21	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		消毒副生成物		
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満				
24	クロロホルム	0.06以下			0.024										0.024	0.024	0.024				
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満				
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満				
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満				
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.028										0.028	0.028	0.028				
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012										0.012	0.012	0.012				
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004				
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	無機物質 性状を確認する ため			
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満				
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満				
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満				
35	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満				
36	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満				
37	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満				
38	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
39	塩化物イオン	200以下	9.4	6.7	6.7	6.5									9.4	6.5	7.3				
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満		性状確認		
41	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満				
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満				
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
45	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満	基礎的 性状項目			
46	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6									0.6	0.4	0.5				
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.6	7.6									7.6	7.3	7.5				
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満				
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満				

令和8年度 水質検査結果（赤湯地区）

試料採取時の 記録事項			探 水 月 日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日									最 大	最 小	平 均	設定理由等	
			探 水 時 刻	10:18	10:19	10:26	10:55													
			天 候 (前日)	晴	晴	曇	曇													
			天 候 (当日)	晴	晴	曇	曇													
			気 温 (℃)	13.8	20.0	22.2	24.8													
			水 温 (℃)	11.7	16.4	20.1	24.6													
			残留塩素 (mg/L)	0.40	0.36	0.42	0.38													0.42
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため		
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満			
21	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		消毒副生成物	
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満			
24	クロロホルム	0.06以下			0.017										0.017	0.017	0.017			
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005			
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.020										0.020	0.020	0.020			
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.011										0.011	0.011	0.011			
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003			
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	無機物質 性状を確認する ため		
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満			
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満			
36	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
37	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
38	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物イオン	200以下	8.7	6.7	6.6	6.1									8.7	6.1	7.0			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満		性状確認	
41	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満			
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満			
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
45	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
46	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	基礎的 性状項目		
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.5	0.6	0.7									0.7	0.4	0.6			
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	6.8									7.3	6.8	7.1			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和8年度 水質検査結果（松沢地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日									最 大	最 小	平 均	設定理由等		
			採 水 時 刻	10:02	10:01	10:09	10:38														
			天 候 (前日)	晴	晴	曇	曇														
			天 候 (当日)	晴	晴	曇	曇														
			気 温 (℃)	12.2	18.3	23.2	26.5														
			水 温 (℃)	10.2	13.8	18.4	21.9														
			残留塩素 (mg/L)	0.20	0.10	0.26	0.22									0.26	0.10	0.20			
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0										0	0	0	細菌		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02以下														0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下														0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下														0.05未満	0.05未満	0.05未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため		
14	四塩化炭素	0.002以下														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下														0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下														0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満			
21	ベンゼン	0.01以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満			
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	消毒副生成物		
24	クロロホルム	0.06以下			0.024											0.024	0.024	0.024			
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.028											0.028	0.028	0.028			
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.013											0.013	0.013	0.013			
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004											0.004	0.004	0.004			
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満			
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満			
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満	無機物質 性状を確認する ため		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	鉄及びその化合物	0.3以下														0.03未満	0.03未満	0.03未満			
36	銅及びその化合物	1.0以下														0.01未満	0.01未満	0.01未満			
37	ナトリウム及びその化合物	200以下														0.1未満	0.1未満	0.1未満			
38	マンガン及びその化合物	0.05以下														0.001未満	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物イオン	200以下	9.2	6.9	6.9	6.7										9.2	6.7	7.4			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下														2未満	2未満	2未満	性状確認		
41	蒸発残留物	500以下														10未満	10未満	10未満			
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下														0.02未満	0.02未満	0.02未満			
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
45	非イオン界面活性剤	0.02以下														0.002未満	0.002未満	0.002未満			
46	フェノール類	0.005以下														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6										0.6	0.4	0.5	基礎的 性状項目		
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.3										7.3	7.1	7.2			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和8年度 水質検査結果（沖郷地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日									最 大	最 小	平 均	設定理由等	
			採 水 時 刻	10:35	10:36	10:46	11:15													
			天 候 (前日)	晴	晴	曇	曇													
			天 候 (当日)	晴	晴	曇	曇													
			気 温 (℃)	13.2	20.9	22.0	23.8													
			水 温 (℃)	11.4	15.7	20.6	24.7													
			残留塩素 (mg/L)	0.40	0.38	0.38	0.34													0.40
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため		
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満			
21	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		消毒副生成物	
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満			
24	クロロホルム	0.06以下			0.018										0.018	0.018	0.018			
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満			
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満			
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.021										0.021	0.021	0.021			
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.011										0.011	0.011	0.011			
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003			
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	無機物質 性状を確認する ため		
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満			
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満			
36	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満			
37	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満			
38	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物イオン	200以下	8.8	6.7	6.7	6.1									8.8	6.1	7.1			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満		性状確認	
41	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満			
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満			
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
45	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満			
46	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	基礎的 性状項目		
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.5	0.6	0.6									0.6	0.4	0.5			
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2									7.2	7.1	7.2			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和8年度 水質検査結果（梨郷地区）

試料採取時の 記録事項			採 水 月 日	4月13日	5月11日	6月15日	7月13日									最 大	最 小	平 均	設定理由等		
			採 水 時 刻	10:58	11:00	11:10	11:33														
			天 候 (前日)	晴	晴	曇	曇														
			天 候 (当日)	晴	晴	曇	曇														
			気 温 (℃)	15.9	21.6	24.2	26.5														
			水 温 (℃)	11.7	14.2	17.5	21.4														
残留塩素 (mg/L)			0.24	0.24	0.14	0.10									0.24	0.10	0.18				
水質基準項目			基準値 (mg/L)	検 査 結 果																	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	細菌			
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず	検出せず	検出せず				
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	無機物／重金 属 安全を確認する ため			
4	水銀及びその化合物	0.0005以下													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04以下													0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8以下													0.05未満	0.05未満	0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満	一般有機物 安全を確認する ため			
14	四塩化炭素	0.002以下													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下													0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満				
21	ベンゼン	0.01以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
22	塩素酸	0.6以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		消毒副生成物		
23	クロロ酢酸	0.02以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満				
24	クロロホルム	0.06以下			0.023										0.023	0.023	0.023				
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満				
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満				
27	臭素酸	0.01以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満				
28	総トリハロメタン	0.1以下			0.027										0.027	0.027	0.027				
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			0.012										0.012	0.012	0.012				
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004				
31	ブロモホルム	0.09以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	無機物質 性状を確認する ため			
32	ホルムアルデヒド	0.08以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満				
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満				
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満				
35	鉄及びその化合物	0.3以下													0.03未満	0.03未満	0.03未満				
36	銅及びその化合物	1.0以下													0.01未満	0.01未満	0.01未満				
37	ナトリウム及びその化合物	200以下													0.1未満	0.1未満	0.1未満				
38	マンガン及びその化合物	0.05以下													0.001未満	0.001未満	0.001未満				
39	塩化物イオン	200以下	9.3	6.7	6.7	6.4									9.3	6.4	7.3				
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下													2未満	2未満	2未満		性状確認		
41	蒸発残留物	500以下													10未満	10未満	10未満				
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下													0.02未満	0.02未満	0.02未満				
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
45	非イオン界面活性剤	0.02以下													0.002未満	0.002未満	0.002未満	基礎的 性状項目			
46	フェノール類	0.005以下													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.6									0.6	0.4	0.5				
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3									7.3	7.1	7.2				
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし				
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満				
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満				

令和8年度 水質検査結果 (小滝浄水場内 浄水)

[illegible]

令和8年度 水質検査結果 (小滝簡易水道 管末浄水)

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月14日	5月12日	6月9日	7月14日									最 大	最 小	平 均	備 考		
	採 水 時 刻	10:30	11:00	10:25	10:00														
	天 候 (前日)	晴	晴	雨	曇														
	天 候 (当日)	晴	晴	曇	曇														
	気 温 (℃)	16.0	22.0	19.6	28.5														
	水 温 (℃)	9.0	13.0	11.5	20.0														
	残留塩素 (mg/L)	0.40	0.40	0.20	0.20									0.40	0.20	0.30			
水質基準項目		基準値 (mg/L)	検 査 結 果																
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	病原微生物	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	金属類	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02以下		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04以下		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	消毒副生成物	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		0.10											0.10	0.10	0.10	無機物	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下		0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002以下		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	有機物	
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満		
17	ジクロロメタン	0.02以下		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	P F O S 及び P F O A	0.00005以下		0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	消毒副生成物	
21	ベンゼン	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
22	塩素酸	0.6以下		0.12											0.12	0.12	0.12		
23	クロロ酢酸	0.02以下		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満		
24	クロロホルム	0.06以下		0.008											0.008	0.008	0.008		
25	ジクロロ酢酸	0.03以下		0.005											0.005	0.005	0.005		
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	臭素酸	0.01以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
28	総トリハロメタン	0.1以下		0.011											0.011	0.011	0.011		
29	トリクロロ酢酸	0.03以下		0.007											0.007	0.007	0.007		
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下		0.003											0.003	0.003	0.003		
31	ブロモホルム	0.09以下		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08以下		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	金属類	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満		
35	鉄及びその化合物	0.3以下		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満		
36	銅及びその化合物	1.0以下		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満		
37	ナトリウム及びその化合物	200以下		5.3											5.3	5.3	5.3	無機物	
38	マンガン及びその化合物	0.05以下		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	金属類	
39	塩化物イオン	200以下	3.7	3.8	3.6	3.7									3.8	3.6	3.7	その他	
40	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300以下		16											16	16	16	無機物	
41	蒸発残留物	500以下		54											54	54	54		
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	有機物	
43	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02以下		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満		
46	フェノール類	0.005以下		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5									0.5	0.4	0.4	その他	
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.4									7.5	7.3	7.4		
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6									0.6	0.5未満	0.6未満		
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満		