

入 札 調 書

工 事 名 向山公園高圧受変電設備更新工事

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

工 事 種 別 電気工事

工 事 概 要 向山公園高圧受変電設備（キュービクル）の経年劣化に伴う
高圧機器等の更新及び本体外装の補修（塗装）工事

- ・変圧器 3台更新（野球場照明・ソフトボール場照明・一般電灯）
- ・既存変圧器の内、低濃度PCB含有器 1台の撤去、処分
- ・キュービクル外装鋼板の補修、塗装 A=25㎡

入 札 執 行 日 令和5年5月30日

契約者住所及び名称 ※ 山形県南陽市郡山1069番地の7
東北電化工業株式会社 南陽営業所

予 定 価 格 4,655,000 円（消費税及び地方消費税を含まない。）

最 低 制 限 価 格 -（消費税及び地方消費税を含まない。）

工 期 ※ 着工 令和5年6月5日 完成 令和5年12月20日

契 約 金 額 ※ 5,093,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

指 名 人	第 1 回	第 2 回	第 3 回
有限会社アカユ電工	円 辞退	円	円
東北電化工業株式会社 南陽営業所	5,000,000	落札 4,630,000	
有限会社加藤電気工事所	辞退		
株式会社南陽電設	6,319,000	6,289,000	

（入札金額は消費税及び地方消費税を含まない。）

上記業者を選定した理由 南陽市公共工事に係る入札参加者の格付け及び発注標準等に関する要綱第5条に規定する発注標準及び指名基準に加え、同種工事の施工実績等を勘案し選定した。

※契約日の翌日以降の記載 （記載日 令和5年6月5日 ）